



תאריך: 18 נובמבר 2004
מספרנו: 57605-001

לכבוד
חברת אלפין סיסטמס - מיגון אש בע"מ
לידי מר ניר משולם - מנכ"ל
טל: 03-9030157
פקס: 03-9030224

א.נ.

הנדון: מערכת כיבוי אש באמצעות אירוסול מדגם "MICRO-K" PYRO-CHEM מתוצרת חברת ANSUL
בדיקת המוצר ובדיקת התקנה

1. לפי בקשתכם נבדקו מסמכים שמסרתם ב- 22.8.04 ו- 27.10.04 הנוגעים לתכונות מערכת כיבוי "MICRO-K" PYRO-CHEM והתאמתן לדרישות הצעת התקן הישראלי ת"י 5210 ונמצאו תואמים לדרישות הצעת התקן בסעיפים הרלוונטיים.
2. בתאריך 27.10.04 התקבל מכתבו של מר RONALD W. VERKROOST מחב' TYCO (בעלת חברת ANSUL) המאשר שהמוצר "MICRO-K" מיוצר תחת שני שמות שונים "ANSUL" ו-"PYRO-CHEM" ולמעשה הם זהים ואין כל הבדל ביניהם (מצ"ב מכתב TYCO).
3. ב- 27.2.04 התקבל מכתבו של מר חיים תמס, סגן מפקח כבאות ראשי, מ- 25.2.04 בנוגע ל"אישור מוגבל בזמן לשימוש במיכלי כיבוי מסוג MICRO-K בארונות חשמלי" המתייחס בעיקר לנושא הרעילות.
4. לאור הנ"ל מכון התקנים יבצע בדיקות התקנה של מערכות כיבוי MICRO-K בארונות חשמל, כפי שצוין במכתבו של מר חיים תמס.
5. יש לבצע את ההתקנה לפי כל דרישות הצעת התקן הישראלי ת"י 5210. בדיקות ההתקנה יבוצעו לפי טופס הבדיקה שמצוין בתקן (שתורגם לעברית) והותאם לדרישות התקן הישראלי וכן לפי יתר דרישות התקן.

בברכה,

מהנדס עדימוקו - CQE
ראש ענף כיבוי אש ומערכות מים

העתקים: - מר חיים תמס - סגן מפקח כבאות ראשית
- מר שוקי קפלן מנהל המעבדה למכניקה והידרוליקה

אלפין סיסטמס - מיגון אש בע"מ 57605-001
עדינית